

令和元年 7 月 31 日

利用者 各位

久留米市北野複合施設：指定管理者
九州ビルサービス・シンコースポーツ共同企業体

ウォーキングプール内「ジャグジー」の一時利用停止について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、当施設のジャグジーにおきまして、水質基準を超えるレジオネラ属菌が検出されました。利用者様の安全確保のため、当分の間、ジャグジーの利用を停止させていただきます。再開の際は、改めてお知らせいたします。

ご利用される皆様には、ご不便おかけいたします。誠に申し訳ございません。

尚、検査結果及び今後の対応については以下のとおりです。

記

発生場所 ウォーキングプール内「ジャグジー」

経過 1、令和元年 7 月 17 日（水） 定期水質検査（レジオネラ属菌検査の為）による採水
採水箇所：ウォーキングプール及びジャグジー
2、令和元年 7 月 29 日（月） レジオネラ属菌検査結果の通知
3、令和元年 7 月 30 日（火） ジャグジーの利用停止

検査結果 ジャグジーからレジオネラ属菌検出
10CFU/100ml（※水質基準：10CFU/100ml 未満）

その他 ウォーキングプールはジャグジーと独立した配管であり、今回の水質検査で異常がなかったため、利用できます。（ウォーキングプール採水結果：レジオネラ属菌「不検出」）

今後の対応 専門業者によるジャグジーの清掃及び消毒実施後、再度水質検査し、安全を確認次第、利用を再開します。利用再開までは数週間を要する見通しです。

尚、本件に関するお問合せは、当施設までお問合せ下さい。