

令和元年 8 月 16 日

利用者 各位

久留米市北野複合施設：指定管理者  
九州ビルサービス・シンコースポーツ共同企業体

### ウォーキングプール内「ジャグジー」の利用再開について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、当施設のジャグジーにおきまして、水質基準を超えるレジオネラ属菌が検出されたため、7月30日よりジャグジーの利用を停止させていただいていました。

ジャグジーの清掃及び消毒等を行い、再検査を実施した結果、安全が確認されたため、8月16日より利用を再開いたしました。利用停止期間中、ご不便おかけいたしました。誠に申し訳ございませんでした。

### 記

経	過	7月17日(水)	定期水質検査(レジオネラ属菌検査の為)による採水 採水箇所：ウォーキングプール及びジャグジー
		7月29日(月)	レジオネラ属菌検査結果の通知
		7月30日(火)	ジャグジーの利用停止
		7月31日(水)	業者による洗浄及び消毒(浴槽、ろ過装置、配管) 水質検査のための採水
		8月9日(金)	検査の結果、陰性と判明

今後の対応 浴槽の日常的な清掃の強化や配管洗浄・消毒作業の実施回数の増加、オーバーフロー槽の清掃回数増加などを実施するとともに、厚生労働省健康局長通達「遊泳用プールの衛生基準について」に沿った衛生管理を徹底します。